



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Ügyiratszám: V-R-021/00626-3/2013.
Ügyintéző: Szöcsné Csorba Éva
Telefon: 465-3800
E-mail: kozeg@kmr.antsz.hu

Tárgy: átmeneti vízellátás biztosítása

Melléklet: –
Hiv. szám: –

HATÁROZAT

A DTV Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt.-t (2336 Dunavarsány, 36/17. hrsz., továbbiakban: Ivóvíz-szolgáltató), Dunavarsány és Délegyháza települési vízművek üzemeltetőjét, a közüzemi ivóvíz-hálózaton határértéket meghaladó arzéntartalmú víz szolgáltatása miatt az alábbiak végrehajtására kötelezem:

1. Közérthetően tájékoztassa az érintett fogyasztókat és területi önkormányzatokat, hogy a Dunavarsány és Délegyháza települések vízhálózatán szolgáltatott víz határérték feletti arzéntartalmú, ezért ivásra, főzésre, ételkészítésre nem alkalmas, azonban minden egyéb higiénés vízhasználatra (mosakodás, fürdés, mosás, mosogatás, stb.) korlátozás nélkül megfelel. A tájékoztatás megtörténtét dokumentálja (mikor, kinek a részére, milyen módon és formában, milyen tartalommal adta meg a tájékoztatást).

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül, a kézhezvételtől számítva 8 napon belül.

2. Dunavarsány és Délegyháza települések közüzemi vízműről ellátott területének egészen, átmeneti vízellátással biztosítson a lakosság részére ivásra, főzésre, ételkészítésre való felhasználásra ivóvíz-minőségű vizet 3 l/fő/nap mennyiségben mindaddig, amíg a közüzemi ivóvízhálózaton szolgáltatott víz minősége nem megfelelő.

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül, a kézhezvételtől számítva 8 napon belül.

3. Az érintett fogyasztókat és területi önkormányzatokat közérthetően tájékoztassa az átmeneti ivóvíz-minőségű vízellátás módjáról, az ivóvíz-minőségű vízhez jutás lehetőségéről és rendjéről. A tájékoztatás megtörténtét dokumentálja (mikor, kinek a részére, milyen módon és formában, milyen tartalommal adta meg a tájékoztatást).

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül, a kézhezvételtől számítva 8 napon belül.

4. Az átmeneti vízellátás céljára telepített közkifolyókon önellenőrző vízvizsgálat keretében havonta végeztessen ellenőrző bakteriológiai, valamint arzénvizsgálatot akkreditált laboratóriummal, és a vízvizsgálati eredményeket elektronikus formában tárgyhónapot követő hónap 8-ig, kifogásoltság esetén haladéktalanul küldje meg hatóságunk részére a vizmintaeredmeny@kmr.antsz.hu címre.

Teljesítési határidő: fellebbezésre tekintet nélkül, a kézhezvételtől kezdődően folyamatosan, a rendelkező rész 4. pontjában foglaltak szerint.

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén 5.000 Ft-tól - 1.000.000 Ft-ig terjedő eljárási bírság szabható ki, amely egy eljárásban ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más kötelezettségzegés esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez (1138 Budapest, Váci út 174., továbbiakban: NSzSz) benyújtott, de az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tisztifőorvosához (1097 Budapest, Gyáli út 2-6., továbbiakban: Országos Tisztifőorvos) címzett fellebbezéssel lehet élni, melynek azonban a határozatban foglaltak végrehajtására nincs halasztó hatálya. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, melyet illetékbélyegben kell az iraton leróni. A fellebbezés elektronikus úton is benyújtható az ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu honlap segítségével.

INDOKOLÁS

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozáskor kötelezettséget vállalt arra, hogy a lakosság számára szolgáltatott ivóvízben az arzén értéke – átmeneti időt követően – meg fog felelni az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló tanácsi irányelvben meghatározott határértékeknek. Az Európai Bizottság döntése alapján az átmeneti időszak 2012. december 25-én befejeződött, és ezen határnapot követően az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) előírt 10 µg/l határérték a betartandó arzén vonatkozásában. A hatóságom rendelkezésére álló 2012. év I-III. negyedév önellenőrző és hatósági vízvizsgálati eredményeinek áttekintése során megállapítottam, hogy Dunavarsány településen, valamint Délegyháza településen, ahová a dunavarsányi hálózatról is szolgáltatnak vizet, az Ivóvíz-szolgáltató által közüzemi vízhálózaton keresztül biztosított ivóvíz arzén tartalma e határértéket meghaladja.

Mindezek alapján felmerült annak a lehetősége, hogy az Ivóvíz-szolgáltató által szolgáltatott víz minősége nem felel meg a Korm. rendelet 3. §-ban foglalt követelményeknek, melyre tekintettel az Ivóvíz-szolgáltatóval szemben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdése a) pontja alapján – 2012. december 19. napjától hivatalból eljárást indítottam, és az általa szolgáltatott ivóvíz minősége ügyében a tényállás teljes körű tisztázása érdekében nyilatkozattételre, valamint iratok bemutatására hívtam fel.

Az Ivóvíz-szolgáltató 2013. 01. 11-én érkezett nyilatkozatában leírta, hogy „A szolgáltatott ivóvíz arzén tartalma Dunavarsányban nem felel meg a minőségi követelményeknek. A szolgáltatott ivóvíz aktuális arzén tartalma 13,9 µg/l. A minőségi követelményeknek történő megfelelésre rövidtávú és ideiglenes intézkedésként a Dunavarsány település ivóvíz hálózatához csatlakozó Dunavarsány Ipari Park ivóvíz hálózat gerincvezetékére közkút telepítése történt, mely biztosítja az ivóvíz minőségi követelményeknek megfelelő arzén tartalmú ivóvíz lakosság részére történő biztosítását.... A szolgáltatott víz arzén tartalma Délegyházán nem felel meg a minőségi követelményeknek. A szolgáltatott ivóvíz aktuális arzén tartalma 19,8 µg/l. A minőségi követelményeknek történő megfelelésre rövidtávú és ideiglenes intézkedésként az 1. számú vízmű kút felújítása és üzembe helyezése után a Kossuth Lajos utca – Némedi út sarkon lévő közkút biztosítja az ivóvíz minőségi követelményeknek megfelelő arzén tartalmú ivóvíz lakosság részére történő biztosítását.„ A nyilatkozathoz mellékelték az átmeneti vízellátásra kijelölt vízvételi helyeken történt önellenőrző vízvizsgálatok eredményeit. A vízvizsgálati eredmények szerint a Dunavarsány, Ipari Park, tűzcsap mintavételi ponton 2012. 12. 04-én vett vízminta arzéntartalma 4,6 µg/l, a Délegyháza, 1. sz. vízműkút arzéntartalma 2012. 11. 12-én vett vízmintában 7 µg/l volt. Mindkét település vonatkozásában leírja az Ivóvíz-szolgáltató, hogy „A minőségi követelményeknek történő megfelelésre hosszú távú és végleges intézkedésként a település KEOP pályázat keretén belül a vízkezelő berendezés telepítését megkezdte. A beruházás befejezése várhatóan 2013 I. félév vége.”

A Korm. rendelet 6. § (1) szerint: „(...) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, (...) esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja és a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket elrendeli (...)

(4) Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, felhasználását (...) az illetékes népegészségügyi szerv (...) megtilthatja vagy korlátozhatja (...)

(6) Az üzemeltető a fogyasztókat és a területi önkormányzato(ka)t (...) köteles haladéktalanul tájékoztatni a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépéséről, (...) A tájékoztatásnak ki kell terjednie a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és rendjéről, (...)

(8) Ha (...) a víz ivásra, főzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltető köteles az érintettek számára 3 liter/fő/nap ivóvizet biztosítani.”

A Korm. rendelet 1. számú melléklet B) pont Kémiai vízminőségi jellemzők alapján:

Vízminőségi jellemző	Határérték	Egység	Megjegyzés
Arzén	10	µg/l	

A Korm. rendelet 2. számú melléklet B) pont 3. szerint:

„Rendkívüli esetben... a vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgált vízminőségi jellemzőket az illetékes hatóság a táblázatban foglaltaktól eltérően határozhatja meg.”

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. törvény) 11. §. szerint

„(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges intézkedéseket és ellenőrzi azok végrehajtását.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli

a) a hiányosságok megszüntetését, illetőleg a szükséges intézkedések végrehajtását;

b) a hiányosságok megszüntetéséig az intézmény, létesítmény stb. működésének, illetőleg az egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését, ha e szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat;

c) súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az egészségre ártalmas tárgyak, vagy anyagok használatának és forgalmazásának megszüntetését, szükség esetén megsemmisítését;

(3) Ha az észlelt hiányosság, illetve körülmény súlyos, vagy tömeges egészségkárosodást okozhat, az egészségügyi államigazgatási szerv ennek elhárítása érdekében köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adott esetben a veszély elhárítása érdekében szükségesek.”

A Ket. 101. § (5) bekezdés alapján

„A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha (...)

e) azt törvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá honvédelmi, nemzetbiztonsági, közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális örökségvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi...”

Fentiek alapján megállapítottam, hogy az Ivóvíz-szolgáltató által a települések vízhálózatában szolgáltatott víz minősége nem felel meg a Korm. rendelet 3. §-ban jelzett mellékletben meghatározott 10 µg/l határértéknek az arzén vonatkozásában.

A határérték fölötti arzéntartalmú víz tartós fogyasztása az egészségkárosodás kockázatának megengedhetetlen növekedését eredményezi, ezért ivásra, főzésre, ételkészítésre nem alkalmas,

azonban minden egyéb higiénés vízhasználatra korlátozás nélkül megfelel. Az arzén a vízből forralással nem távolítható el.

Nyilatkozata szerint az Ivóvíz-szolgáltató átmeneti vízellátás keretében biztosít az érintett települések lakói részére ivóvizet. Mindezek mellett szükségesnek tartottam előírni, hogy az Ivóvíz-szolgáltató az átmeneti vízellátást mindaddig biztosítsa, amíg a települési hálózatokon szolgáltatott víz minősége nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, és az átmeneti ivóvízellátás rendjéről megfelelő módon tájékoztassa az érintett lakosságot és az önkormányzatokat.

Ugyanakkor elengedhetetlen az átmeneti jelleggel ivásra, főzésre, ételkészítésre szolgáltatott ivóvíz minőségének fokozott ellenőrzése és erről Hatóságom rendszeres tájékoztatása.

Mindezekre tekintettel a határozat rendelkező rész 1-4. pontjaiban foglaltaknak megfelelően döntöttem.

Határozatom fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását azért rendeltem el, mert a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megállapítást nyert, hogy a települési közüzemi vízhálózatokon szolgáltatott víz – a határérték feletti arzéntartalom miatt – nem tekintethető ivóvíz minőségűnek, s a határérték fölötti arzéntartalmú víz tartós fogyasztása az egészségkárosodás kockázatának megengedhetetlen növekedését eredményezi, a szolgáltatott víz fogyasztása veszélyeztetheti a lakosság egészségi állapotát, egészségkárosodást okozhat.

Jelen ügyben illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése, hatáskörömet a Korm. rendelet 2. § k-l) pontjai állapítja meg.

Döntésemet - a Ket. 71. § (1), illetve 72. § (1) bekezdésében szabályozott formában - a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.


Az eljárási bírság kiszabását a Ket. 61. §-a teszi lehetővé.

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján adtam meg. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az Országos Tisztifőorvos az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja alapján került megjelölésre.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Budapest, 2013. február 05.

Dr. Homor Zsuzsanna
fővárosi és megyei tisztifőorvos



Határozatot kapja:

- 1) DTV Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. (2336 Dunavarsány, 36/17. hrsz.),
tértivevényvel
- 2) Irattár

Értesül:

- 1) Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1447 Budapest Pf.: 541.)
- 2) Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (1135 Budapest, Lehel utca 43-47.)
- 3) Ráckevei Járási Népegészségügyi Intézet – elektronikus úton